

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

TEKOX
Tecnica de Conexiones S.A.
Parque Tecnológico de Asturias
Parcela 24
33428 LLANERA (ASTURIAS)
SPANIEN

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Verbindungsmaterial, Klemme mit Schraubklemmstelle
Connecting device, terminal with screw-type clamping unit

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60998-1 (VDE 0613 Teil 1):2005-03; EN 60998-1:2004
DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613 Teil 2-1):2005-03; EN 60998-2-1:2004

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Aktenzeichen: 1442700-1441-0017 / 183602

File ref.:

Ausweis-Nr. 40039230

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2014-01-17

Blatt 1
Page

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

TEKOX Tecnica de Conexiones S.A., Parque Tecnológico de Asturias, Parcela 24, 33428 LLANERA
(ASTURIAS), SPAIN

Aktenzeichen / *File ref.*

1442700-1441-0017 / 183602 / CC3 / JK

Datum / *Date*

2014-01-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40039230.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40039230.

Verbindungsmaterial, Klemme mit Schraubklemmstelle *Connecting device, terminal with screw-type clamping unit*

Typ(en) / *Type(s)*

1135

1135 FV

Bemessungsisolationsspannung <i>Rated insulation voltage</i>	750V
---	------

Bemessungsanschlußvermögen <i>Rated connecting capacity</i>	10...35mm ² starr; 10...25mm ² flexibel 10...35mm ² rigid; 10...25mm ² flexible
--	--

Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature</i>	T 110; T 160
---	--------------

Weitere Angaben siehe Anlage <i>Further information see appendix</i>	100A
---	------

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC3
Section CC3